

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

PV 50691587 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN25MWRJ 005

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

VILLARREAL DIVISIÓN EQUIPOS

S.A. DE C.V.

Morelos 905 Sur, Col. Centro,

67350 Allende N.L C.P.

Mexico

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

2 Fertigungsstätten auf Folgeseiten

Listing of 2 factories on following pages
Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

IEC 61215-1:2021

IEC 61215-1-1:2021

IEC 61215-2:2021

IEC 61730-1:2023

IEC 61730-2:2023

EN IEC 61215-1:2021

EN IEC 61215-1-1:2021

EN IEC 61215-2:2021

EN IEC 61730-1:2018

EN IEC 61730-2:2018

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt: PV Module

Product:
Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*
Technische Daten: Class II acc. to IEC 61140

Technical Data: For other ratings, refer to the test report

Gültig bis: 2030-04-15

Date of expiry:
Gültig ab: 2025-09-11

Valid from:
Ausstellungsdatum: 2025-09-11

Date of issue:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Elle Hu



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com
TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

PV 50691587 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN25MWRJ 005

Produkt *Product:* PV Module

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Max. System Voltage: up to 1500 VDC (Voc at STC):

With ½ cut of Topcon c-si cells:

CONNERA-xxxBFC132

(xxx = 670-730, in steps of 5, 132 cells, Pmax@BNPI = 743-809)

CONNERA-xxxBFC120

(xxx = 610-660, in steps of 5, 120 cells, Pmax@BNPI = 676-731)

CONNERA-xxxBFC

(xxx = 610-650, in steps of 5, 132 cells, Pmax@BNPI = 676-720)

xxx represents output power in Wp

Remarks:

Fire Rating: Class A (according to UL 790)

Design Load / Safety Factors: 3600 Pa / 1.5 (downward)

1600 Pa / 1.5 (upward)

Conditions:

The product test is voluntarily according to technical regulations. Any change of the design, materials, components or processing may require the repetition of some of the qualification tests in order to retain type approval.



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
PV 50691587 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
CN25MWRJ 005

Produkt *Product:*
PV Module

Fertigungsstätten *Factories:*

1 040-0002116146

2 040-0002596618

