



SERIE
ROBUSTA

V 1.0 24/11/2025

Manual de Instalación

**MOTOBOMBAS SUMERGIBLES
PARA EFLUENTES Y LODOS**

Tabla de contenidos

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	3
2. INSTALACIÓN	5
2.1. RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN	5
2.2. CONEXIÓN HIDRÁULICA	5
2.3. CONEXIÓN ELÉCTRICA	6
3. MANTENIMIENTO	7
4. ANOMALÍAS-CAUSAS Y SOLUCIONES	8

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Antes de la instalación, lea atentamente las siguientes instrucciones. El incumplimiento de las medidas descritas de seguridad podría causar daños materiales, lesiones corporales graves e incluso la muerte. Cada motobomba **AQUA PAK ROUSTA** es individualmente probada en fábrica para garantizar su rendimiento. Siga atentamente las siguientes instrucciones, para eliminar problemas potenciales de funcionamiento.

La mayoría de los accidentes pueden evitarse utilizando el sentido común.



ATENCIÓN

- Asegúrese que las asas de elevación estén bien ajustadas antes de levantar la motobomba.
- La instalación y servicio debe ser realizada por personal calificado.
- Las conexiones de instalación, el cableado y la unión deben estar en conformidad con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos estatales y locales aplicables. Los requisitos pueden variar dependiendo del uso y ubicación.



AVISO

- Siempre use protección para los ojos cuando se trabaja en las motobombas. No use ropa suelta que pueda enredarse en las piezas móviles.
- No exceda los rendimientos máximos recomendados, ya que esto podría hacer que el motor se sobrecaliente.
- Muchos estanques de efluentes y aguas negras suelen contener materiales que podrían causar enfermedades. Use ropa de protección adecuada al trabajar en una motobomba o tubería utilizada. Nunca entre al pozo sumidero sin el equipo de protección y la capacitación correcta.
- No introducir en cualquier alcantarilla, ya sea directamente, o a través de una unidad de eliminación de residuos de cocina o higiénico: Conchas de marisco, acuario de grava, arena para gatos, objetos de plástico, toallas sanitarias o tampones, pañales, trapos, paños desechables o de tela, medicamentos, material inflamable, aceite o grasa, productos químicos fuertes, Gasolina.
- Si la motobomba funciona con una válvula de descarga cerrada, provocará un daño prematuro en el sello y otros componentes.
- Cualquier cableado de las motobombas debe ser realizado por un electricista calificado.
- El cable debe estar protegido en todo momento para evitar pinchazos, cortes y abrasiones, inspeccionar con frecuencia.
- Nunca deje que los cables o enchufes se encuentran en el agua fuera del foso del sumidero.

- Estas motobombas se ofrecen en una configuración de cableado monofásico y trifásico. Los voltajes varían de acuerdo a la aplicación, puede ver en las especificaciones de cada modelo en este manual.



PELIGRO

- Amputación o laceraciones severas pueden resultar. Manténgase alejado de las aberturas de aspiración y descarga. NO introduzca los dedos en la motobomba con la alimentación conectada.
- Las motobombas acumulan calor y presión durante la operación. Dé tiempo para que las motobombas se enfrien antes de manipular o reparar.
- Tensión peligrosa, puede causar electrochoque, quemaduras o la muerte. Esta motobomba no está diseñada para su uso en piscinas o instalaciones donde es posible el contacto humano con el líquido bombeado.
- Riesgo de descarga eléctrica. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte siempre la motobomba de la fuente de energía antes de manipularla.
- No levantar, transportar o colgar la motobomba por los cables eléctricos. El daño a los cables eléctricos puede causar electrochoques, quemaduras o muerte. Nunca manipule los cables de alimentación conectados con las manos mojadas. Utilice dispositivo de elevación apropiado.
- No poner a tierra permanentemente la bomba, el motor y los controles antes de conectarnos a la alimentación puede causar electrochoque, quemaduras o muerte.
- Nunca manipule los cables de alimentación conectados con las manos mojadas.
- Estas motobombas no deben instalarse en lugares clasificados como peligrosos de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional, ANSI / NFPA 70.


2. INSTALACIÓN

2.1. RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Revise el sentido de giro (sólo bombas trifásicas)

Antes de poner la motobomba en funcionamiento por primera vez, corrobore que se tenga el suministro de voltaje correcto y en caso que sea un modelo con motor trifásico, la rotación del motor debe comprobarse. Una rotación del motor incorrecta puede resultar en un menor rendimiento de la motobomba y dañar partes internas del motor y/o la bomba.


Sumergencia: La motobomba siempre debe funcionar completamente sumergida. El nivel del líquido nunca debe estar por debajo del motor.



RBST2.5F/20/1230A
RBST2.5F/30/3230

2.2. CONEXIÓN HIDRÁULICA

Conecte la(s) motobomba(s) a los adaptadores del riel corredizo o la tubería de descarga. Las bases del riel corredizo deben anclarse al piso del pozo. Estas motobombas se suelen instalar en fosas de concreto o fibra de vidrio. La siguiente figura muestra una instalación típica.



- Siempre verifique la rotación correcta (sentido anti horario). Se permite arrancar brevemente o en marcha lenta el motor durante unos segundos para verificar la rotación del impulsor. Es más fácil verificar la rotación antes de instalar la motobomba. Intercambie dos de los conductores de alimentación para cambiar la rotación.
- Verifique que los flotadores funcionen libremente y no hagan contacto con la tubería.

2.3. CONEXIÓN ELÉCTRICA



ATENCIÓN

- Siempre contrate a un electricista calificado para la instalación, coloque el interruptor en la posición apagado, antes de manipular la motobomba.
- No utilice el cable de alimentación para levantar la motobomba.

Diagrama de conexión eléctrico arranque directo (modelos trifásicos).





Diagrama de conexión eléctrico arranque directo (modelos monofásicos).



Los modelos monofásicos NO requieren un tablero de control, pero requieren un control de nivel. Para esto pueden controlarse utilizando un interruptor de nivel (flotador). Es importante que al utilizarse sea ajustado para asegurar que el líquido en el sumidero nunca descienda del nivel de la parte superior de la carcasa del motor (las motobombas trifásicas siempre requieren un tablero de control).

El interruptor de nivel debe tener el espacio adecuado para asegurar que la motobomba esté completamente sumergida cuando el control de nivel este en el modo "Off".

3. MANTENIMIENTO



AVISO

- Antes de realizar el mantenimiento a la motobomba, siempre apague el interruptor de alimentación principal y desenchufe la motobomba.
- Asegúrese de que no está de pie en el agua y está usando zapatos dieléctricos.
- Póngase en contacto con un electricista calificado para desconectar el servicio eléctrico antes de remover la motobomba.

Las motobombas AQUA PAK RBST requieren un mantenimiento mínimo.

Realice la siguiente revisión cuando la motobomba sea desinstalada o cuando el desempeño de la motobomba se deteriore:

1. Inspeccione el impulsor y el cuerpo para evitar la acumulación excesiva o la obstrucción.
2. Inspeccione el motor y rodamientos.
3. Inspeccione los empaques para comprobar fugas o desgaste.

4. ANOMALÍAS-CAUSAS Y SOLUCIONES

Anomalía	Posibles causas y soluciones
La bomba no enciende y hace un zumbido	<p>Interruptor está desactivado, o el fusible está quemado o suelto.</p> <p>El nivel del agua en la fosa no ha llegado al nivel de encendido.</p> <p>El cable de la bomba no hace contacto en el receptáculo.</p> <p>El flotador está atascado.</p> <p>Si todo lo anterior es correcto, contacte a su distribuidor.</p>
La bomba enciende pero no entrega agua	<p>Compruebe que la válvula check no esté instalada al revés (la flecha debe indicar en dirección al flujo).</p> <p>La válvula de descarga puede estar cerrada.</p> <p>Los impulsos o descarga de la bomba pueden estar obstruidos (retire la bomba y realice una limpieza).</p> <p>Existe aire en la tubería y la bomba se bloquea (arranque y pare varias veces compruebe el orificio de ventilación obstruido de la bomba).</p> <p>Los orificios de entrada de la bomba pueden estar obstruidos (retire la bomba y limpie las aberturas).</p> <p>Distancia de bombeo vertical es demasiado alta. Reduzca la distancia.</p>
La bomba funciona, pero no se detiene	<p>El flotador está atascado en alguna posición. Asegúrese que el flotador opere libremente.</p> <p>Flotador defectuoso. Reemplace el flotador.</p>
La bomba enciende pero sólo entrega una pequeña cantidad de agua	<p>Existe aire en la tubería y la bomba se bloquea (arranque y pare varias veces compruebe el orificio de ventilación obstruido de la bomba).</p> <p>La distancia de bombeo vertical es demasiado alta. Reduzca la distancia.</p> <p>Los impulsos o descarga de la bomba pueden estar algo obstruidos (retire la bomba y realice una limpieza).</p>
El fusible se funde o el disyuntor se activa cuando la bomba arranca	<p>El Impulsor de la bomba está obstruido parcialmente, causando que el motor funcione lento y provocando una sobrecarga. Retire la bomba y realice una limpieza.</p> <p>Estator del motor puede estar defectuoso.</p> <p>Tamaño del fusible o disyuntor puede ser demasiado pequeño.</p> <p>Impulsor o la apertura de la voluta están totalmente o parcialmente obstruidos.</p>
El motor trabaja por un pequeño tiempo y luego se detiene	<p>Los orificios de entrada de base de la bomba están obstruidos. Retire la bomba y limpie las aberturas.</p> <p>El Impulsor de la bomba está obstruido parcialmente causando que el motor funcione lento y provocando una sobrecarga. Retire la bomba y realice una limpieza.</p> <p>Estator del motor puede estar defectuoso.</p> <p>Aberturas del impulsor o la voluta están totalmente o parcialmente obstruidos.</p> <p>Retire la bomba y limpie. También limpie el colador si hay uno instalado.</p>