



CERTIFICADO NÚMERO

NTEC25EC0604253

NORMALITEC S.C., con domicilio fiscal en Jacinto Canek No. 15, San Juan Ixhuatepec, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54180, como Organismo de Certificación acreditado por emac, a.c. con acreditación No. 176/20, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto dentro del alcance de su acreditación y con base en el Informe de Resultados número TESO25032851, emitido por el Laboratorio LABORATORIO TESO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Norma Oficial Mexicana: NOM-001-SCFI-2018

Norma Mexicana: NMX-I-60950-1-NYCE-2015

Modalidad / Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL EQUIPO ELECTRÓNICO O SISTEMA EN PUNTO DE VENTA (COMERCIALIZACIÓN) O FÁBRICA O BODEGA

El presente CERTIFICADO se otorga con base en el Procedimiento General de Certificación PRONT-01 y a la Solicitud de Servicio Número NTEEC25061468 a:

**TITULAR DEL CERTIFICADO**

Nombre, Razón social:	VILLARREAL DIVISION EQUIPOS SA DE CV
Domicilio Fiscal:	CALLE MORELOS SUR NO. 905, CENTRO, ALLENDE, NUEVO LEON, C.P. 67350
Domicilio de la fábrica (NOM-001-SCFI-2018):	NA
R.F.C.	VDE920306EX0

**DATOS DEL PRODUCTO**

Nombre:	INVERSOR
Categoría:	NUEVO
Marca(s):	CONNERA
Modelo(s):	BEYOND30KT2/4

<b>Características- Especificaciones del Producto:</b>	POTENCIA DE ENTRADA: 45 000 W VOLTAJE DE ENTRADA: 800 Vcc CORRIENTE DE ENTRADA: 40 + (3*32) A VOLTAJE DE SALIDA: 220 Vca FRECUENCIA DE SALIDA: 60 Hz CORRIENTE DE SALIDA: 87.7 A POTENCIA NOMINAL DE SALIDA: 30.0 kW POTENCIA APARENTE: 33.4 kVA
<b>Observaciones:</b>	SIN OBSERVACIONES
<b>Fracción(es) arancelaria:</b>	8504409900
<b>País(es) de Origen:</b>	CHINA
<b>País(es) de procedencia:</b>	CHINA

**Nros. de serie o claves de identificación del lote certificado (excepto para sector Gas):**

NA

El presente CERTIFICADO se expide en el Estado de México, el día 26 de junio de 2025. Entrando en vigor el día 26 de junio de 2025 al día 25 de junio de 2026, Para los efectos que convenga al interesado.

El presente CERTIFICADO sólo será válido si se mantiene el cumplimiento en cada seguimiento y los productos que ampara mantienen las condiciones bajo las cuales se otorgó.

El presente CERTIFICADO no será válido si presenta modificaciones o evidencia de alguna alteración y no se deberá utilizar para fines distintos a los de su otorgamiento.

**Atentamente,**



Oralía Azucena Hurtado Maza  
Evaluador Técnico



David Silvestre Godínez Godínez  
Gerente Operativo